

Нормативы потребления тепловой энергии г. Кимры.

Норматив потребления, Гкал на 1 кв.м. общей жилой площади в месяц отопительного периода для жилого МКД подключенного к централизованным системам отопления :

Одноэтажные	—	0,055
Двухэтажные	—	0,052
3 - 4 этажные	—	0,032
5 - 9 этажные	—	0,027

Утверждены Постановлением Главы администрации г. Кимры № 1126 от 29.11.2006 г.
« Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг »,
и Постановлением Главы администрации г. Кимры № 755 от 28.09.2007 г.
« О внесении дополнения в Постановление № 1126 от 29.11.2006 г. »
и действуют с 01.01.2007 г.